



גרש 2601

גרש 1448  
22



**הערות:**

הקבלן יבצע מדידות מזויקות ע"י מודד מוסמך ויטמן באמצעות יחזות את מיקום העמודים. עם גמר הסימון יזמין את המפקח לאישור סופי של המיקום. כמו כן באחריות הקבלן לבדוק את מפתס פני הקרקע הסופי לצורך ביצוע הבסיס. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח - יתקן הקבלן את העמודים.  
לפני חילת העבודה - באחריות הקבלן לבדוק אם קיימות מערכות תת קרקעיות בתחומי כבלי חשמל המבוצעים על ידו (כגון צנרת מים, ביוב, בוק, חשמל ותיקוד וכדומה).  
כל נזק שגרם למערכות אלו עקב ביצוע עבודות החשמל יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.  
יש לשמור על מרחקים בין צנרת החשמל לצנרת של מערכות אחרות - לפי חוק חשמל במהדורתו העדכנית.

**הצהרת החשמלאי אשר ביצע את מתקן החשמל**

שם הצרכן: \_\_\_\_\_ מס' צרכן: \_\_\_\_\_  
ישוב שכונה: \_\_\_\_\_ מס' עמוד לחיבור המיתקן: \_\_\_\_\_  
רחוב מס' כניסה \_\_\_\_\_ מס' חוזה: \_\_\_\_\_

**הצהרה**

א. הריני/נו סצוריים שמתקן ותמנאר בתוכנית זו בוצע על ידינו לפי כללי התקצוע ותבסיווח. המוכים ובחאמס למראות חוק חשמל תשי"ד 1954 וחחמנות שפורסמו על פני, חמני טכון חמקנים חישוראלי חונענים לחמקמי צריכה חשמליים, ובחאמס לכללי חזרת החשמל לישראל במנים חונענים לאספקת החשמל לצרכנים.  
ב. חנני/נו סצוריים כי חמתקן תגיל נבוק וחוא במצב חמין ורואי לשיטוס.

מס' רישון: \_\_\_\_\_ שם החשמלאי המבצע: \_\_\_\_\_  
סוג רישון: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_  
תאריך: \_\_\_\_\_ סלפון: \_\_\_\_\_  
חתימת החשמלאי הקבלן: \_\_\_\_\_

מקרא:

	גוף תאורה הצפה אסימטרי 210 ווט
	עמודי תאורה לפי פרט בגובה 20 מ'
	מצלמה
	רמקול
	לוח חשמל
	חא בקרה טרומי למעבר כבלי חשמל בקוטר 80 סמ' לפי פרט
	חא בקרה ואלקטרודה בהתאם לכתב המוית.
	חויי תמשרות תת קרקעי
	כבל תאורה תת קרקעי
	כבל חשמל תת קרקעי
	לוח בתי חוק SCAME כולל ציוד שקועים מאמזנים ופחות וציוד לפי רחגרות המפרס הסכני

1. המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.  
2. על המבצע לברר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה יודיע למתכנן.  
3. אין לבצע מידות עפ"י מדידה מהשרטוט.  
4. תוכניות זו היא רכוש הבלעדי של אור-אל פרויקטים הנדסיים בע"מ. אין להעתיק ו/או לשנות ו/או לעשות שימוש בתוכניות ובמידע כולו או מקצתו מבלי לקבל אישור שראש וכתב מאור-אל פרויקטים הנדסיים בע"מ.  
5. וא אישרכם לקבלת התוכניות והערות במידה וישנן אי מתן תגובה יתווה אישור מטעמכם ללא הערות לחוכניות.

מספר	תאריך	תפיסה
6	04.07.2024	צוות תכנון
5	23.06.2024	צוות תכנון
4	16.06.2024	צוות תכנון
3	04.06.2024	צוות תכנון
2	22.05.2024	צוות תכנון
1	20.05.2024	צוות תכנון

מספר עדכון תאריך

מרת	תאריך	עדכון
לביצוע	04.07.2024	6
החלפת העמדה	23.06.2024	5
החלפת העמדה	16.06.2024	4
החלפת אדריכלות	04.06.2024	3
למכרז	22.05.2024	2
לאישור	20.05.2024	1

שרטוט זה ל:  לביצוע:  למכרז:  לאישור:  לעיון:

**חיוס: מ.א. חוף אשקלון**

שם הפרוייקט: מגרש כדורגל בת הדר  
שם התוכנית: תכנית פיתוח תאורת מגרש  
מס' גיליון: 1734-1PIT

**אור-אל פרויקטים הנדסיים בע"מ.**  
Orel Engineering Projects Ltd.  
ת.ד. 697 אופקים | טלפון: 08-6436060  
פקס: 08-6436262  
Aviorel109@gmail.com

תוכן: אבי	בדק: אבי	6
שורטט: אלה	קנה מידה: 1:125	מהדורה

שם קובץ: 1734-1PIT.dwg