

11.12.25

הנדון: מכרז פומבי 10/25 שיפוץ 4 יחידות מגורים בקיבוץ יד מרדכי עבור חיילים

שאלות ותשובות הבהרה

מס ד"	הזמנה/ חוזה/עמ וד	סעיף /נספחים	פירוט שאלה / הבהרה	תשובה
1.	חוזה/כת ב כמויות	חוזה	התייחסת בכתב כמויות לשליכט צבעוני אך לא התייחסתם לחיפוי טיח	ראה סעיף 9.1.3 במפרט נספח ז בחוברת המכרז
2.	חוזה/כת ב כמויות	חוזה/סעיף	לפי דרישתכם במכרז לפינוי מילוי מתחת לריצוף לביצוע יציקת רצפת בטון, חסר סעיף מילוי שומשום או חול מתחת לריצוף.	נדרש לבצע שומשום או חול מתחת לרצפה כלול במחיר האומדן ללא תוספת תשלום.
3.	חוזה/כת ב כמויות	סעיף	האם צריך לבצע בדיקת חשמל על ידי בודק מוסמך אם כן נא התייחסותכם לסעיף חריג.	בדיקת החשמל תבוצע על ידי חשמלאי הקיבוץ ביחד עם חשמלאי הפרויקט (ללא דרישה לבדיקה חיצונית) אין דרישה לכריזה כליבי אש
4.	חוזה/כת ב כמויות	סעיף גילוי אש	חסר סעיף נקודות חיווט גילוי או כריזה.	אין דרישה לבדיקת גילוי אש על ידי מעבדה מוסמכת
5.	חוזה/כת ב כמויות	סעיף גילוי אש	1.האם צריך לבצע בדיקת גילוי אש על ידי בדיקת מעבדה מוסמכת אם כן נא התייחסותכם לסעיף בדיקה חריג. 2.בהמשך לסעיף הנ"ל (הקודם) נא התייחסותכם לגבי מערכת גילוי וכריזה.	אין דרישה לבדיקת גילוי אש על ידי מעבדה מוסמכת
6.	חוזה/כת ב כמויות	סעיף	חסר סעיף לסגירה על מיכל הדחה (בלוק/גבס)	ניאגרות יש לצקת בטון 15 ס"מ מעל הברגים של האסלה, חיפוי יבוצע עם הקרמיקה של שאר המקלחת – כלול במחיר האומדן ללא תוספת תשלום
7.	חוזה/כת ב כמויות	סעיף 02.01.02	חסר סעיף למשאבת מייקו לגבי יציקת רצפה בתוך מבנה	משאבת מייקו עדיפה ויותר נוחה לעבודה מסוג זה אבל אין חובה ובמידה והקבלן יחליט לבצע באמצעות משאבה לא תינתן תוספת תשלום
8.	חוזה/כת ב כמויות	סעיף 20.01.01	חסר סעיף פלשונג/זויות/סגירות לפנל מבודד	נדרש לבצע פלאשונג וסגירת חזית לפנל המבודד – כלול במחיר האומדן ללא תוספת תשלום
9.	חוזה/כת ב כמויות	סעיף 37.00.00	בקשר לסעיף הכנות גז 1.האם צריך לבצע בדיקת גז על ידי בודק מוסך כמוכן האם צריך לספק את בלוני גז אם כן נא התייחסותכם לסעיף חריג.	לא נדרש
10.	נספח ביטוח		האם יהיה ניתן לגשת למכרז עם חבות מוצר משולבת מקצועית ע"ס מיליון ₪ פרויקט הנ"ל מסתכם על סך מיליון ₪ ולא מדובר על פרויקט מורכב	מאושר ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר 2,000,000 ש"ח
11.	נספח ביטוח		האם ניתן לעשות פוליסה צד ג על סך 2 מיליון מדובר על פרויקט בהיקף מיליון כולל מע"מ	מאושר צד שלישי בגבול אחריות של 4,000,000 ש"ח
12.	ערבות ביצוע		עמוד 18 סעיף 8 בחוזה הוגדרה 170,000 ₪ כאשר האומדן בסך 1,060,000 ₪ כולל מע"מ. האם ניתן לשנות את הדרישה ולהקטין את ערבות הביצוע לסכום של 100,000 ₪ () 10% ממחיר המכרז כפי שנהוג)	מאושר – ערבות הביצוע שתבקש תהיה בסך של 100,000 ₪