26.1.2023 תאריך החוכנית

אידלמן בטיחות אש
נספח בטיחות אש
המגה 12/3 גן יבנה
משרד: 054-7535242 פקס: 077-4701647
מאיאן: 050-7753215
מייל: BEN@ESAFETY.CO.IL

שם הפרויקט: שיפוץ בית העם מבקיעים

מקרא נספח סידורי בטיחות אש

תיאור הבניין/מבנה
- קומת עליה גובה - רעיל.
- גובה מפלס הקומה העליונה המשמשת מעל למפלס 0.00 של הבניין +0.00 מטר
- קומת הבניין עפי שמש - התקרלות

רחבת הערכות של רכב הכיבוי והצלה
ראש סולם בגוף הנספח וקיים לא רלוונטי לפרויקט
מדוד הרחבה 3.66 מטר

חלון חילוץ: חלון חילוץ ברוחב חופשי 0.8 מ' גובה חופשי 1.0 מ' מקום צר ביותר אי אפשר לחדור לחלון ניתן לפתיחה בצורה המונעת בלבלים יחסן חדש.

180 דק': אלמנט בעל עמידות אש ל-180 דקות.

120 דק': אלמנט בעל עמידות אש ל-120 דקות.

90 דק': אלמנט בעל עמידות אש ל-90 דקות.

60 דק': אלמנט בעל עמידות אש ל-60 דקות.

דלת 30/60: דלת אש בעלת עמידות אש ל-30 דקות בדוד 60-30 דקות כשל חריגי יציבות עפי' ת"י 1212.

דלת 30/60: דלת אש בעלת עמידות אש ל-30 דקות בדוד 60-30 דקות כשל חריגי יציבות עפי' ת"י 1212.

דלת 30/90: דלת אש בעלת עמידות אש ל-30 דקות בדוד 90-30 דקות כשל חריגי יציבות עפי' ת"י 1212.

דלת N.A: דלת אש בלתי ניתן לפרוט אש ASSEMBLY. הדלת יהיה בעלת הרחבה בדלת הנמצאת על מבנה הדלת. הדלת תשאר בעצמה מוגדרת בבניין. בהתאם לפי: סמן חכץ 3 בנוסף הנספח בעל מאפיינים המתוקנות בהתאם לפי: סמן חכץ 3 בנוסף הנספח בעל מאפיינים המתוקנות בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1212