

מפסק זרם כניחוק ראשי	
ח"ק 16 א' H=0.80, אלא אם כן צויין אחרת	
ח"ק 16 א' מוגן מים H=1.10m, אלא אם כן צויין אחרת	
סט שקעים חשמל+תקשורת 17-ס, H=0.60 (ראה פרט)	
מפסק פקט בקופסה מוגנת מים IP65 גודל לפי תוכנית H=0.60m	
ח"ק למזגן 16A בתקרה בהתאם לתוכנית יועץ מיזוג	
ח"ק למזגן 16A H=2.30M בתקרה בהתאם לתוכנית יועץ מיזוג	
גלאי עשן	
מיכל לכיבוי אש בגז FM200	
מנורת סימון לגילוי אש	
נק' הכנה למצלמה	
ארון תקשורת	
לוח חשמל	
פנל כבאים בכניסה למבנה הכולל: לחצו חירום לחשמל, פנל משנה לגילוי אש, לחצו צופר לגילוי אש, מפסקים כניחוק חשמל אינטרקום דו סטרי לאיזור מחסה המחובר עם כל המכשירים בבניין ומנורות סימון כמשאבות כיבוי אש ומפוחי עשן. במידה ונדרש מגש רשת עבור כבלים. מידות לפי תוכנית.	

5	24.11.25	תוכניות לביצוע
4	4.8.25	עדכון עפ"י דרישות פינחס
3	22.7.25	עדכון מיזוג אוויר
2	16.7.25	עדכון תוכניות
1	9.7.25	מכרז
מהדורה	תאריך	מהות העידכון

שם המזמין	מ.א אשקלון	
שם הפרויקט	מבנה חוגים-מבקיעים	
מספר הפרויקט	25.26.106	
מספר גיליון	25.26.106.02	
שם גיליון	תוכנית גג	
קנ"מ:	1:50	תאריך: 24.11.25
תכנן איתי-משה אבוקרם	שרטט יעל-תהילה בודק	איתי-משה אבוקרם
ספסוס:	לעיון: ☐	למכרז: ☐ לביצוע: ☒



איתי-משה אבוקרם - מהנדס חשמל
מספר רישיון: 1003107
נייד: 050-6926383
E-Mail: itaiabukarat@gmail.com

AVENUE PROJECTS LTD

אבניו פרוייקטים בע"מ

מגדלי M-TOWER
רח' פריאר 9/604 קומה 6
טל' פקס: 08-9197861
נייד: 050-9499333
E-Mail: yakir@avenue52.co.il



