

מקרא :

25/10

1

צינור מחלקת תוך ציון קוטר דרג ומספר הפעלה

סימון לכיוון זרימת המים

טבעות טפטוף להשקיית עץ

ראש מערכת השקיה קיים

שרוול פוליאתילן קוטר 75 מ"מ PE ומספר היחידות לפי תכנית

סימון כיוון שלוחות טפטוף להשקיית שיחים

צינור קוטר, ספיקה ומרווח בין טפטפות ובין שלוחות

עץ מתוכנן

עץ קיים לשימור

25/10

1

צינור מחלקת תוך ציון קוטר דרג ומספר הפעלה

סימון לכיוון זרימת המים

טבעות טפטוף להשקיית עץ

ראש מערכת השקיה קיים

שרוול פוליאתילן קוטר 75 מ"מ PE ומספר היחידות לפי תכנית

סימון כיוון שלוחות טפטוף להשקיית שיחים

צינור קוטר, ספיקה ומרווח בין טפטפות ובין שלוחות

עץ מתוכנן

עץ קיים לשימור

מהדורות

9

8

7

6

5

4

3

2

1

29.06.2026

איפוס מהדורות לביצוע

תאריך

שינויים והערות

המבצע אחראי לבדיקת התכנית ולהתאמתן למקום על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן אין לקבוע מידות ע"י מדידה מהשרטוט אין לבצע תכנית זו ללא היתר בניה בתוקף אין לבצע העתקות/כריתת עצים ללא היתר מפקיד היערות

הפרוייקט:

גן ילדים 2 כיתות

קיבוץ כרמיה - מ.א.חוף אשקלון

התוכנית:

תכנית שתילה ונטיעה

לביצוע

למיכרז

לאישור

המאשר:

המתכנן:

אולגה קרבצ'יק

אולגה קרבצ'יק

מס' פרויקט:

מהדורה:

6200

1

שם הקובץ:

תאריך:

Carmia-CanAshkaya.dwg

29.06.2026

מס' גיליון:

LA-05

08-6755886

08-6754773

פרדס רימונים 49 ברכיה

office @ rimon-land.co.il

טלפון

פקס

פרדס רימונים 49 ברכיה

office @ rimon-land.co.il

רימון

אדריכלות נוף

פרט ב': אופן השקיית עץ

פרט ראש מערכת 1"

הערות:

- חיבור למקור מים קיים בעמדת.
- לחץ דינמי (בספיקה של 3 מ"מ) מינימלי דרוש בכניסה לראש המערכת 4 א"מ
- על הקבלן לוודא לחץ זה לפני תחילת העבודה, ולדווח למתכנן.
- לאחר אישורו - בכתב - יתחיל בעבודה.
- מיקום ראש מערכת ע"פ חוכנית.
- השקיה לעצים.
- באמצעות צינור ספסוף אינסגרלי מתווסת, קוטר 16 מ"מ, בצבע חום, בספיקה של 2.3 ל"ע, במרווחים: 0.50/0.50, 1.50/1.50, 1.0/1.0 מ'.
- כיוון הצבת שלוחות השיפסוף כמסומן בתכנית.
- השקיה לעצים.
- באמצעות צינור ספסוף כ"ל אולם במירווחים של: 0.30 מ' , 10 שפספות לעץ
- ראה פרט אופן השקיה לעץ.
- סימון ה"שבעות" בתכנית סכמתי בלבד - יתכנו שינויים (במיקום העץ ומספר העצים) בעמדת
- ביצוע השיפסוף בעזרת מחברי פלסאון או ניר, ללא מחברי שן.

- זווית 90° פסלאון - שחזור 50x10
- מגוף אלכסוני 1" זווית או שיע - ברז ראשי
- ברז כדורי 3/4" שגיב' או שיע - ברז גן
- מד מים 1" רב זרמיכולל פלט חשמלי כל 10 ליטר
- ברז חשמלי ראשי קוטר 1"
- מסנן עמיעד' 1" סינון 120 מ/ש
- ווסת לחץ 1" ל-1.4 אט'
- שסתום אוויר 1" ארי' אוטומטי
- הסתעפות ז מודולרי 1" 32x1 פלסאון
- ברז חשמלי + סולנואידים בקוטר 1"
- זקף רקודר באורך 0.70 מ' פלאסון 1"
- שסתום אנטי ואקום 1" - ברמד' PA
- זווית בקוטר 1"
- מחשב השקיה גלקון' או שיע

הערות :
הריידות ממגופי ההפעלה יהיו עם זקף רקודר מושלם צינור דרג 10
(אין להשתמש באביזרים מגולוונים)